PADRÃO DE ENTRADA



DETALHE— CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA: SEM ESCALA



DIAGRAMA UNIFILAR PARCIAL



LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
100W	REFLETOR À PROVA DE TEMPO PARA LÂMPADAS DE 100W P - POTÊNCIA INSTALADA, C - CIRCUITO, R - RETORNO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO PASSANTE PELO PISO
C N T	CONDUTORES: FASE, NEUTO, RETORNO, TERRA C=CIRCUITO, R=RETORNO
	ATERRAMENTO
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 NO PISO ACABADO

- ELETRODUTO NÃO COTADO CONSIDERAR 5/4"

QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA												
Circuitos	Iluminação (W)	Potência (W)	I(A)	KVA	Proteção	Fase		Cabo			Tensão	Descrição
	100					A	B	F	N	T		
Circuito 1	9	900	4,45	0,98	2x10	450	450	2,5	-	2,5	220V	Refletor Iluminação 1
Circuito 2	9	900	4,45	0,98	2x10	450	450	2,5	-	2,5	220V	Refletor Iluminação 2
Circuito 3												Reserva
Circuito 4												Reserva
TOTAL	18	1800	5,14	1,96	2x20	900	900	10	-	10		GERAL
Distância	15	metros										

Demanda				
Tipos	kVA	Coef.	kVA	
d1	1,96	1,00	1,96	kVA
Total	1,96	kVA	1,96	kVA
	5,14	A	5,14	A
	1,80	kW	1,80	kW
Queda	0,22	%	0,22	%

ANOTAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SEGIPE
SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO
APROVADO
Em, 23/06/2021
Luciano Henrique Pereira Lino
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Saneamento
Decreto nº 1.071/2021

Klinsman Barros Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE-2718941707

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE de Sergipe
Trabalhando por nossa gente!

PROPIETÁRIO
PREF. MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE
CNPJ: 13.113.287/0001-08
ENDEREÇO: Praç. JOSÉ SOARES DA COSTA

RESPONÁVEL TÉCNICO: KLINSMAN BARROS SANTOS
CREA: 2718941707

TIPO DE PROJETO: PROJETO ELÉTRICO

DATA	ESCALA DE DESENHO	DESENVOLVIMENTO	Nº PRANCHA
JUNHO/2021	1:100	KLINSMAN BARROS	03/01

formato A3

Todos os direitos autorais reservados nos termos da lei 9610/98.